



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625049, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72, т.8 (3452) 590-640 ф.8 (3452) 200-202 E-mail:  
oogpn@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому  
муниципальному району МОНДиПР №6 ГУ МЧС России по Тюменской области**

(наименование органа государственного надзора)

Тюменская область Юргинский район с. Юргинское ул. Восточная, 14,  
тел. 8 (34543) 2-35-00, E-mail: ondurga@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с. Юргинское

(место составления акта)

«06» июня 2019г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 8**

По адресу/адресам: Тюменская область с. Юргинское, ул. Ленина, 76 б; с. Лесное, ул. Ленина, 11 б; с. Зоновое, ул. 30 лет Победы, 1; с. Бушуево, ул. Ленина, 50; с. Володино, ул. Молодежная, 18; с. Юргинское, ул. Кузнецова, 14; с. Юргинское, ул. Боровая, 16.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Армизонского, Омутинского, Юргинского муниципальных районов по пожарному надзору Гомулина А.К., № 8 от 28 апреля 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЮРГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» мая 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«16» мая 2019г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«03» июня 2019г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«06» июня 2019г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/10 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому муниципальному району МОНДиПР №6 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, Тюменская область Юргинский район с. Юргинское ул. Восточная, 14, т. 8 (34543) 2-35-00  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) 29.09.2019г 3:50

директор Братенковой Т.Б.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
«    » г. № \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому м/району МОНДиПР №6 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан вн. службы Евстафьев Сергей Александрович, эксперты не привлекаются.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Братенковой Тamarой Богдановной  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**- выявлены факты нарушения в области пожарной безопасности а именно:**

**в здании Юргинской СОШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 76 б, с. Юргинское:**

1. Допустило эксплуатацию эвакуационного выхода из актового зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 1,08 метра). п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ
2. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
3. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
4. Допустило эксплуатацию коридоров 1-го, и 2-го этажей школы длиной более 60 м с не противопожарными перегородками 2-го типа (фактически установлены металлопластиковые двери) п. 4.3.3 свод правил 1.13130.2009

**в здании Володинской ООШ расположенной по адресу: ул. Молодёжная, 18, с. Володино:**

5. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
6. Допустило эксплуатацию не противопожарной двери в электрощитовой в подвале школы 5.6.4 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
7. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4

**в здании Бушуевской ООШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 50, с. Бушуево:**

8. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
9. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
10. Допустило эксплуатацию люка из лестничной клетки на крышу менее чем 0,6х0,8 метра. (фактически 0,61х0,66 метра) п. 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
11. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов из спортивного зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,79м.) и эвакуационного выхода первого этажа под лестничной клеткой правого крыла школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,79) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ

**в здании Лесновской СОШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 11 б, с. Лесное:**

12. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
13. Допустило эксплуатацию не противопожарной двери в складском помещении на втором этаже школы 5.6.4 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
14. Допустило эксплуатацию лестничных маршей в здании школы в правом крыле с шириной менее 1,2 м (фактически 1,11 м.), в левом крыле менее 1,2 метра (фактически 1,13м.). п. 8.1.5 СП 1.13130.2009
15. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов на 1 этаже правого крыла менее 1,2 м. (фактически 1,18м.) и левого крыла менее 1,2 м. (фактически 1,16м.) из здания школы п. 8.1.12 СП 1.13130.2009
16. Допустило отсутствие светового табло «Выход» над эвакуационным выходом. Ведущим непосредственно наружу из пищеблока. п. 5.3 СП 3.13130.2009

**в здании Юргинская СОШ корпус № 2 расположенной по адресу: ул. Кузнецова, 14, с. Юргинское:**

17. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
18. Допустило эксплуатацию лестничных маршей в здании школы в правом крыле с шириной менее 1,2 м (фактически 1,13 м.), в левом крыле менее 1,2 метра (фактически 1,18м.). п. 8.1.5 СП 1.13130.2009
19. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов из спортивного зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,77м.) и эвакуационного выхода первого этажа под лестничной клеткой левого крыла школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 1,16) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ
20. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ

**в здании Зоновской ООШ расположенной по адресу: ул. 30 лет Победы, 1, с. Зоново:**

21. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
22. Допустило эксплуатацию эвакуационного выхода из пищеблока школы менее 1,2 м, (фактически 0,76м.), и эвакуационные выходы из коридора школы непосредственно наружу менее 1,2 метра (фактически 0,78м.) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

**в период плановой, внеплановой выездной проверки (по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требованию прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры Российской Федерации материалам и обращениям) (нужное подчеркнуть), проверялось выполнение следующего комплекса организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:**

- разработана и утверждена \_\_\_\_\_ руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён \_\_\_\_\_ приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до \_\_\_\_\_;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом \_\_\_\_\_ на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалов;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась \_\_\_\_\_ Акт \_\_\_\_\_;
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась \_\_\_\_\_ Акт \_\_\_\_\_;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде \_\_\_\_\_ (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) \_\_\_\_\_ на расстоянии \_\_\_\_\_ от объекта. Соответствующий указатель имеется.
- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились \_\_\_\_\_ Акт \_\_\_\_\_;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены \_\_\_\_\_ (автоматической (автономной) установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой системы противодымной защиты, системой оповещения людей о пожаре) \_\_\_\_\_;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2019 г.


(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Армизонского, Омутинского, Юргинского муниципальных районов по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому муниципальному району Евстафьев Сергей Александрович,*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

М.Л.П.\*



*Директор Братенкова Т.Б.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«06» июня 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

8 (3452) 590549